



Stellungnahme / Expertise


über die Gleichwertigkeit einer einbruchhemmenden Prüfung
 on the equivalence of an burglar resistance

Auftraggeber Client	Ernst Weber AG	Adresse Address	Schellerstrasse 20 CH-8620 Wetzikon
-------------------------------	----------------	---------------------------	--

Bezeichnung Designation	2-flg. Fensterladen Double-winged shutter	Identifikation Identification	C80
Rahmenmaterial Frame material	Aluminium Aluminium	Abmessungen Dimensions	Breite / Width 1615 mm Höhe / Height 2310 mm

Prüfstelle Test center	gbd Lab GmbH	Adresse Address	Steinebach 13a A-6850 Dornbirn
Akkreditierung Accreditation	Nr. 0270	Akkreditiert nach Accredited according to	EN ISO/IEC 17025
Notified Body Notified body	Nr. 2065	Bauprodukteverordnung Construction products regulation	(EU) Nr. 305/2011

Produktnorm Product Standard	Fenster und Türen Windows and doors	EN 14351-1	
Einstufung Grading	Statische Belastung Static loading	EN 1627	RC 2
	Dynamische Belastung Dynamic loading	EN 1627	RC 2
	Manueller Einbruchversuch Manual burglary attempts	EN 1627	RC 2



gbd LAB
 gbd Lab GmbH www.gbd.at
 Steinebach 13a A-6850 Dornbirn

Dieses Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden. Wir behalten alle Rechte in diesem Dokument und in den Informationen vor, die darin enthalten sind. Für diesen Prüfbericht ist der Inhalt des deutschen Textes maßgeblich. This cover can be used as an edited version. We reserve all rights in this document and in the information contained therein. For this text report, the content of the german text is decisively.

1 Aufgabenstellung / Task

Der auf Seite 1 genannte Auftraggeber beauftragte die Firma gbd Lab GmbH, eine Stellungnahme zu folgendem Sachverhalt zu erstellen:

Die Ergebnisse aus dem Prüfbericht L18/0660_01 sollen auf die Ausführungsvariante mit größeren Lamellen übertragen werden.

The client, as stated on page 1, has instructed the company gbd Lab GmbH to carry out an expertise based on the following issue:

The results from the test report L18/0660_01 shall be transferred to the version with larger slats.

2 Beurteilung / Assessment

Der Beurteilung werden zugrunde gelegt:

- Durchgeführte Systemprüfung vom 28.05.2018 und 25.10.2018
- Systembeschreibung

The assessment will be based on:

- System test carried out on 28.05.2018 and 25.10.2018
- System description

Tabelle 1: Überprüfung der Abweichung

Table 1: Verification of the deviation

Geprüfte Konstruktion / Tested construction	
	<p>Wie im Prüfbericht angeführt. As noted in the test report.</p>

Zu übertragende Konstruktion / Construction to be transferred

Die Prüfergebnisse RC2 können vom System A80 (Lamelle 45x10) auf das System C80 (Lamelle 90x10) übertragen werden.
 The test results RC2 can be transferred from system A80 (slat 45x10) to system C80 (slat 90x10).

3 Ergebnis und Aussage / Results and statement

Aufgrund der durchgeführten Überprüfungen und Erfahrungen der Prüfstelle sind die Ergebnisse des Prüfberichtes L18/0660_01 vom 19.12.2018 auf die in Tabelle 1 beschriebenen Abweichungen bzw. Zusätze übertragbar.

Due to the examinations and the experience of the test center the results of the test report L18/0660_01 dated 19.12.2018 may be transferred to the divergences or additions described in table 1.

Prüfer
 Examiner

 gbd Lab GmbH www.gbd.at
 Steinebach 13a A-6850 Dornbirn
 Helmut Immler