



VKF Hagelschutz Nr. 31029

Inhaber /-in
Ernst Weber AG
Schellerstrasse 20
8620 Wetzikon
Schweiz

Hersteller /-in
Ernst Weber AG
8620 Wetzikon
Schweiz

Gruppe 146 - Fassade - Fensterladen

Produkt A80, C80, K50, L50

Beschreibung Fensterladen aus Aluminiumprofil.
Rahmenprofil 50 mm * 30 mm * 1.7 mm (K50, L50) oder 80 mm * 30 mm * 1.6 mm mit innerer Rippe (A80, C80).
Permanent fixierte Lamellen, Lamellenprofil 45 mm * 10 mm * 1.3 mm mit innerer Rippe (L50) oder 45 mm * 10 mm * 1.4 mm mit innerer Rippe (K50) oder 90 mm * 10 mm * 1.3 mm mit innerer Rippe (A80, C80).
Oberfläche pulverbeschichtet matt.
Die Anerkennung gilt für alle erhältlichen Farben mit dem Glanzgrad matt.

Unterlagen FPC Flüeler Polymer Consulting: Prüfbericht 'FPC 321-14-3' (30. Juni 2014), Prüfbericht '484-19/1c' (20. Januar 2020), Prüfbericht '484-19/2c' (20. Januar 2020), Gutachterliche Stellungnahme '503-20/1' (29. Januar 2020)

Prüfbestimmungen 15 VKF Fenster- und Türladen vom 1. 6. 2014, Version 1.03

Klassifikation Hagelwiderstand Funktionalität HW 3
Beurteilung Hagelwiderstand Aussehen HW 3

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2025
Ausstellungsdatum 02.03.2020
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW 5
Lichtabschirmung	HW 3	Wasserdichtheit	HW --

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch