



VKF Hagelschutz Nr. 31030

Inhaber /-in
Ernst Weber AG
Schellerstrasse 20
8620 Wetzikon
Schweiz

Hersteller /-in
Ernst Weber AG
8620 Wetzikon
Schweiz

Gruppe 146 - Fassade - Fensterladen

Produkt B80, F80

Beschreibung Fensterladen aus Aluminiumprofil.
Rahmenprofil 80 mm * 25 mm * 1.6 mm mit innerer Rippe.
Bewegliche Lamellen, Lamellenprofil 97 mm * 15 mm * 1.5 (B50) oder 97 mm * 11.5 mm * 1.5 mm (F50).
Zugstange der Lamellen aus Aluminiumprofil > 1.5 mm.
Oberfläche pulverbeschichtet matt.
Die Anerkennung gilt für alle erhältlichen Farben mit dem Glanzgrad matt.

Unterlagen FPC Flüeler Polymer Consulting: Prüfbericht '321-14/3' (30. Juni 2014),
Gutachterliche Stellungnahme '387-15/1' (7. November 2015), Gutachterliche
Stellungnahme '503-20/1' (29. Januar 2020)

Prüfbestimmungen 15 VKF Fenster- und Türladen vom 1. 6. 2014, Version 1.03

Klassifikation Hagelwiderstand Funktionalität HW 3
Beurteilung Hagelwiderstand Aussehen HW 3

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2025
Ausstellungsdatum 02.03.2020
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW 5
Lichtabschirmung	HW 3	Wasserdichtheit	HW --

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch