



VKF Hagelschutz Nr. 31046

Inhaber /-in
Ernst Weber AG
Schellerstrasse 20
8620 Wetzikon
Schweiz

Hersteller /-in
Ernst Weber AG
8620 Wetzikon
Schweiz

Gruppe 146 - Fassade - Fensterladen

Produkt X80

Beschreibung Fensterladen aus Aluminiumprofil.
Rahmenprofil 80 mm * 20 mm * 1.6 mm mit innerer Rippe. Hohlräume voll
ausgedämmt.
Beidseitig permanent fixierte Aluminiumblechabdeckung Stärke 2.0 mm.
Aufdoppelungen aussen 60 mm * 15 mm.
Oberfläche pulverbeschichtet matt.
Die Anerkennung gilt für alle erhältlichen Farben mit dem Glanzgrad matt.

Unterlagen FPC Flüeler Polymer Consulting: Prüfbericht '321-14/3' (30. Juni 2014), Prüfbericht
'484-19/3c' (17. Januar 2020), Gutachterliche Stellungnahme '503-20/1' (29. Januar
2020)

Prüfbestimmungen 15 VKF Fenster- und Türladen vom 1. 6. 2014, Version 1.03

Klassifikation Hagelwiderstand Aussehen HW 4
Beurteilung Hagelwiderstand Funktionalität HW 5

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2025
Ausstellungsdatum 02.03.2020
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit HW -- Mechanik HW 5
Lichtabschirmung HW -- Wasserdichtheit HW --

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch